

प्रमाण- 211 05 /20.21

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, महुआ (वैशाली)

दिनांक- 24/06/2021

भवा में,

प्रबंधक लक्ष्मण इंटरनेशनल स्कूल्समी

वरडीहा पातेपूर (वैशाली)

L/A/2021/42 दिनांक 13/06/2021

प्रसंग :-

विषय :-

महाशय,

प्रसंगाधीन विषय का आलाोक में प्रमाणित किया जाता है कि

लक्ष्मण इंटरनेशनल

महुआ में निरीक्षण एवं जाँच में हेतु प्रस्तुत किया गया। जाँच के क्रम में निम्नलिखित अग्निशामन यंत्र चालू एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया :-

- | | | | |
|-----------------------|----|------------|-----|
| 1. ए0बी0सी0 टाईप | 07 | - (6/9kg) | अदद |
| 2. डी0सी0पी0 टाईप | | - (9/10kg) | अदद |
| 3. सी0ओ0डु0 | 03 | - (4.5kg) | अदद |
| 4. फोम टाईप | | - (9Liter) | अदद |
| 5. बालु पानी (बाल्टी) | | | अदद |
| 6. कम्बल | | | अदद |
| 7. ओभर हेड वाटर टैंक | | | अदद |

सलाह :-

1000*3 = 3000 लीटर

1. प्रबंधक IS-2190-1992 अनुरूप अग्निशामन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
 2. प्रबंधक N.B.C. Part - IV के टेबल 23 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
 3. प्रबंधक- रख-रखाव के आभाव में अग्निशामन यंत्रों में होने वाली खराबी की सारी जवाबदेही प्रबंधक ही होगी।
 4. प्रबंधक- किसी रजिस्टर्ड फॉर्म को AMC देना सुनिश्चित करेंगे।
 5. प्रबंधक- वर्ष में दो बार मॉक डील का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।
 6. प्रबंधक- वर्ष में एक बार अपने अग्निशामन यंत्रों की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।
 7. प्रबंधक- निर्गत की तिथि- 24/06/2021 से 23/06/2022 तक एक वर्ष के लिए अग्निशामन यंत्रों का जाँच प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है।
 8. No Smoking का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।
 9. आपातकालीन नम्बर का डिस्प्ले बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।
- नोट :- निरीक्षण के दौरान उपकरणों के खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशांसा की जा सकती है।

विरवासभाषण
जी.गि.मि. (11)
24-6-2021
अधिष्ठात अग्निशामन पदाधिकारी
महुआ (वैशाली)